

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC

ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
Modern Quick Reliable

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ: 0263 /ທຄຕລ 2024

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 18 JAN 2024

ໜັງສືແຈ້ງເຊີນ

ເຖິງ: ບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເລື່ອງ: ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍືນຊອງປະມຸນລາຄາບຳລຸງຮັກສາ ໜັ່ງເກັບໄຟ UPS.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນລາຄາໃນການບໍລິການ ບຳລຸງຮັກສາໜັ່ງເກັບໄຟ UPS ຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ງານອຸປະກອນໄຟຟ້າສໍາຮອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານເພື່ອຍືນຊອງເຂົ້າຮ່ວມປະມຸນດັ່ງມີລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ລຳດັບ	ລາຍການ	Serial Number	ສະຖານທີ່
1	APC Smart-UPS VT 30kVA	PS1335330612	ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕຶກ A
2	APC Smart-UPS VT 30kVA	PS0542341090	ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕຶກ A
3	APC Smart-UPS VT 40kVA	QS1640151549	ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕຶກ A
4	APC Symmetra PX 160kVA (96kVA)	PD1246150071	ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕຶກ A
5	APC Smart-UPS VT 40kVA	QS1936150996	ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕຶກ D
6	APC Galaxy VS 80kVA	BD1944001409	ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕຶກ A
7	APC Galaxy VS 80kVA	BA1943006114	ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕຶກ A
8	APC Smart-UPS VT 40kVA	QS1936350976	Call Center

❖ **ໝາຍເຫດ:** ບໍລິສັດສາມາດເຂົ້າມາສຳຫລວດ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 18/01/2024 ເຖິງ 24/01/2024 ໃນວັນເວລາໂມງລັດຖະການ.

✚ **ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນການບຳລຸງຮັກສາ ໜັ່ງເກັບໄຟ UPS ມີດັ່ງນີ້:**

- ຕ້ອງເປັນບໍລິສັດທີ່ມີປະສົບການ, ມີຜົນງານການຕິດຕັ້ງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ບັນດາອົງກອນ ຫຼື ໂຄງການ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີຂຶ້ນໄປ.
- ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນພະນັກງານຊັບພອດແກ້ໄຂບັນຫາເຕັກນິກຂອງບໍລິສັດເອງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນຂຶ້ນໄປ.
- ຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນພະນັກງານຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານຈາກ Schneider Electric ທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ.
- ການບຳລຸງຮັກສາໃນແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງມີຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານຈາກ Schneider Electric ເຂົ້າຮ່ວມນຳທຸກຄັ້ງ ແລະ ສາມາດໃຫ້ການຊັບພອດແກ້ໄຂບັນຫາຜ່ານທາງ Online ແລະ On site.
- ຕ້ອງເປັນບໍລິສັດທີ່ສາມາດເປີດ Ticket ນຳບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ຫຼື Global Support ໄດ້.
- ຕ້ອງຕິດຕັດມາດຖານເຕັກນິກຂອງໜ້າວຽກທີ່ຕິດພັນກັບການບຳລຸງຮັກສາມາພ້ອມ.

- ໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາ, ຊັບພອດແກ້ໄຂບັນຫາເຕັກນິກ, ລາຍງານສະພາບເຄື່ອງ UPS ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຕິດພັນເຊັ່ນ: Battery, ຕູ້ MDB, External Bypass.
- ກວດເຊັກໄຟຟ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ລະບົບສາຍດິນ ຂອງ UPS.
- ບັນທຶກລາຍລະອຽດຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຕົວເຄື່ອງ.
- ກວດເຊັກພື້ນຖານຂອງເຄື່ອງ ເຊັ່ນ: ການຕັ້ງຄ່າຂອງເຄື່ອງ, ການອັບເກດ Firmware ແລະ ອື່ນໆ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ.
- ກວດ Log ຍ້ອນຫຼັງ, ກວດອຸປະກອນ Power Module, Bypass, Battery ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆຂອງເຄື່ອງ UPS.
- ທໍາການ Self-Test ຕົວເຄື່ອງ, Battery ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາອານາໄມພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕົວເຄື່ອງ.
- ສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ ທຣາດ ໃນການບໍາລຸງຮັກສາແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ເຂົ້າມາບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັ້ງ/ປີ ເຖິງວ່າຈະມີບັນຫາ ຫຼື ບໍ່ມີບັນຫາກໍຕາມ.

📌 ເງື່ອນໄຂຂອງບໍລິສັດ ຫ້າງຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຕ້ອງການຍື່ນຊອງປະມຸນລາຄາຕ້ອງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

❖ ເອກະສານ ຊອງທີ1:

1. ປະກອບເອກະສານໃນນາມນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງອຸປະກອນໄອທີ ຫຼື ໄຟຟ້າ, ດໍາເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີຂຶ້ນໄປ, ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນປີ 2022 ຫຼື 2023.
2. ໃບຢັ້ງຢືນການເປັນຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຈາກບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຍີ່ຫໍ້ APC ປະເທດລາວ ແລະ ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸຂອງສັນຍາ.
3. ເອກະສານລາຍລະອຽດສະເປັກໜ້າວຽກ, ການຮັບປະກັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຕາມ format ທີ່ຕິດຄັດມາພ້ອມນີ້.
4. ເອກະສານຂ້າງເທິງແມ່ນໃຫ້ຍື່ນກ່ອນ ວັນພຸດ **ວັນທີ 24/01/2024 ເວລາ 15:00 ໂມງ** ໂດຍການສົ່ງຟາຍເຂົ້າ E-mail: procurement@bcel.com.la ແລະ inspect-it@bcel.com.la ເພື່ອໃຫ້ສູນໄອທີໄດ້ກວດສະເປັກ.

❖ ເອກະສານ ຊອງທີ2: (ປິດຊອງ)

1. ໃບສະເໜີລາຄາຕ້ອງເປັນສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 7%, ໃບສະເໜີລາຄາຂອງຜູ້ສະໜອງມີອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 01 ເດືອນ ຫຼັງຈາກມື້ຍື່ນຊອງປະມຸນ.
2. ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້າປະກັນການປະມຸນຕໍ່າສຸດ 2% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ໂດຍໜັງສືຄໍ້າປະກັນທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານພາຍໃນ (ວັນໝົດອາຍຸໜັງສືຄໍ້າປະກັນຕ້ອງເຖິງ **ວັນທີ 31/04/2024**) ຫຼື ແຊັກທີ່ວິຊາແລ້ວ (ທຣາດ ບໍ່ຮັບເງິນສົດ), ພາຍຫຼັງປະກາດຜົນ ທຣາດ ຈະສົ່ງໜັງສືຄໍ້າປະກັນດັ່ງກ່າວຄືນ.
3. ໃນວັນພຸດ **ວັນທີ 31/01/2024 ເວລາ 13:30 ໂມງ** ແມ່ນມື້ເປີດຊອງປະມຸນ ສະນັ້ນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກເອກະສານຊອງທີ 1 ມາຍື່ນຊອງລາຄາດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ອາຄານ C.

ໝາຍເຫດ:

- ທຸລະກິດ ຂໍສະຫງວນສິດ ປະຕິເສດຜູ້ສະໜອງທີ່ປະກອບເອກະສານ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມການ ກຳນົດຂ້າງເທິງ, ການຄັດເລືອກຜູ້ສະໜອງແມ່ນຈະຄັດເລືອກຈາກຫລາຍເງື່ອນໄຂ (ບໍ່ໄດ້ຄັດເລືອກຈາກ ລາຄາພຽງຢ່າງດຽວ).

ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາລະຫວ່າງ ທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ສະໜອງທີ່ຊະນະການປະມຸນ:

- ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມຸນຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ທຸລະກິດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຄ່າທຳນຽມໃນການຈົດທະບຽນ ສັນຍາ.
- ຖ້າຜູ້ຊະນະການປະມຸນປະຕິເສດການເຊັນສັນຍາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ທຸລະກິດ ໃນອັດຕາ 2% ຂອງມູນຄ່າລວມທີ່ສະເໜີປະມຸນ.

ການຊໍາລະແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 04 ງວດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

- ງວດທີ 1: ຊໍາລະ 25% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍໃນ 15 ວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າມາບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດກາຄວາມ ຖືກຕ້ອງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
- ງວດທີ 2: ຊໍາລະ 25% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍໃນ 15 ວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າມາບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດກາຄວາມ ຖືກຕ້ອງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
- ງວດທີ 3: ຊໍາລະ 25% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍໃນ 15 ວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າມາບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດກາຄວາມ ຖືກຕ້ອງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
- ງວດທີ 4: ຊໍາລະ 25% ຂອງມູນຄ່າ ພາຍໃນ 15 ວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົ້າມາບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ກວດກາຄວາມ ຖືກຕ້ອງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງອອກແຈ້ງເຊີນມາຍັງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຢືນຊອງປະມຸນໃນຄັ້ງນີ້.

ຜູ້ອຳນວຍການ



ສາຍຈິດ ສິມມະວົງ

1. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະອຽດຂອງການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບໄຟສໍາຮອງ (UPS)

1.1 ການບໍາລຸງການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງສໍາຮອງໄຟຟ້າ (UPS)

ວິຊາການຂອງບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກບໍລິສັດ Schneider Electric, ຕ້ອງວາງແຜນການບໍາລຸງຮັກສາຕາມແຕ່ລະໄຕມາດຕາມລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກທີ່ລະບຸໄວ້ດ້ານລຸ່ມນີ້:

ເນື້ອໃນລະອຽດຂອງການບໍາລຸງຮັກສາ	
ໜ້າວຽກ	ລາຍລະອຽດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ
ກວດສອບສະພາບໂດຍທົ່ວໄປຂອງຕົວເຄື່ອງ	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາສະພາບຂອງຕົວເຄື່ອງ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຕ່າງເຊັ່ນ: ໜ້າຈໍ, ພັດລົມ, ແຜ່ນຄວບຄຸມເອເລັກໂຕລນິກ, ແບັດເຕີລີ... ເພື່ອແນ່ໃຈວ່າຍັງຢູ່ສະພາບພ້ອມໃຊ້ງານຕາມການແນະນຳຂອງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ (Schneider Electric).
ກວດສອບສະພາບແວດລ້ອມຂອງຫ້ອງເຄື່ອງ	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຄວາມເໝາະສົມຂອງສະພາບຫ້ອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງຕົວເຄື່ອງ UPS ໃນໄລຍະຍາວ
ທົດລອງກົນໄກການເຮັດວຽກທາງດ້ານເມການິກ ແລະ ໄຟຟ້າ	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າ ເຂົ້າ-ອອກຂອງເຄື່ອງ UPS, ບັນທຶກການສະຖິຕິການນຳໃຊ້ໄຟຕາມແຕ່ລະໄຕມາດ ທົດການເຮັດວຽກຂອງເຮັດວຽກຂອງລະບົບປ້ອງກັນ (Breaker) ທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງແບັດເຕີລີ
ທົດສອບລະບົບການເຮັດວຽກຂອງ UPS	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບລະບົບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ - ກວດ ແລະ ວິເຄາະ Even log ຂອງ UPS - ກວດການການຕັ້ງຄ່າຂອງລະບົບ - ທົດສອບອິນເວີເຕີ Inverter - ທົດສອບລະບົບ Bypass ແບບອັດຕະໂນມັດ - ຈຳລອງລະບົບສໍາຮອງໄຟແບບອັດຕະໂນມັດ
ອັບເດດໂປຼແກຼມຂອງ UPS	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງແຕ່ລະ Revision ຂອງ Firmware ຂອງອຸປະກອນແຕ່ລະແຜນຄວບຄຸມຂອງ UPS ໃຫ້ຢູ່ໃນ Revision ຫລ້າສຸດຈາກທາງ Schneider Electric ລະບຸມາ.
ເອກະສານແລະບົບລາຍງານ	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ລະບຸທຸກການກວດສອບຂອງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກທີ່ລະບຸຢູ່ຂ້າງເທິງພາຍໃນ 5 ມື້ທາງລັດຖະການ ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ລະບຸທຸກບັນຫາທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງ UPS ພ້ອມແນວທາງການແກ້ໄຂໃຫ້ທາງຜູ້ໃຊ້ງານ

1.2 ການປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາ UPS ກໍລະນີເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ

ວິຊາການຂອງບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບໂຮມພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານການຝຶກອົບໂຮມຈາກບໍລິສັດ Schneider Electric ເພື່ອວິເຄາະ, ແກ້ໄຂ, ທົດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຫຼັງຈາກມີການສ້ອມແປງ. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວລວມທາງຄ່າເດີນທາງ ແລະ ຄ່າແຮງງານຈະບໍ່ໄດ້ມີການຈ່າຍເພີ່ມຖ້າຢັ້ງຢືນໃນຊ່ວງສັນຍາ.

ລາຍລະອຽດການ ວິເຄາະ, ແກ້ໄຂ ແລະ ທົດສອບລະບົບຫຼັງຈາກມີການສ້ອມແປງ	
ໜ້າວຽກ	ລາຍລະອຽດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ
ກວດສອບສະຖານະຂອງ UPS	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ ແລະ ບັນທຶກອາການຂອງ UPS ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ການບໍາລຸງຮັກສາ
ກວດສອບ Alarm	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ ແລະ ວິເຄາະ ທຸກ event logs ພ້ອມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕາມການແນະ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ Schneider Electric
ແກ້ໄຂບັນຫາ	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ທໍາການແກ້ໄຂທຸກໆການເຮັດວຽກທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງເຄື່ອງ UPS ໂດຍບໍ່ມີຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ.
ສ້ອມແປງ	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງເຄື່ອງ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍອາໄຫລ່ຂອງ UPS ທີ່ເປເພສເສຍຫາຍເພື່ອໃຫ້ ກັບມາຢູ່ສະພາບການໃຊ້ງານປົກກະຕິ ແຕ່ບໍ່ລວມມູນຄ່າອາໄຫລ່ທີ່ຕ້ອງປ່ຽນ.
ທົດສອບລະບົບ	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ທົດສອບລະບົບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງ UPS ຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກມີການ ສ້ອມແປງ ຫຼື ປ່ຽນອາໄຫລ່
ເອກະສານແລະບົບ ລາຍງານ	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ລະບຸທຸກການກວດສອບຂອງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກທີ່ລະບຸຢູ່ຂ້າງ ເທິງພາຍໃນ 5 ມື້ທາງລັດຖະການ ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ລະບຸທຸກບັນຫາທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງ UPS ພ້ອມແນວທາງການແກ້ໄຂໃຫ້ທາງ ຜູ້ໃຊ້ງານ

2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງ ແລະ ທາງທະນາຄານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້.

2.1 ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງ

- ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງສົ່ງລາຍຊື່ວິຊາການທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບໂຮມພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານການຝຶກອົບໂຮມຈາກທາງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ Schneider Electric ພ້ອມແຜນການເຮັດວຽກໃຫ້ທາງທະນາຄານລ່ວງໜ້າ 14 ມື້ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດເລີ່ມເຮັດວຽກ.
- ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງຮັກສາໄລຍະການເຮັດວຽກໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງເວລາການເຮັດ ວຽກຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທາງທະນາຄານເພື່ອພິຈາລະນາກ່ອນ.
- ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງປະຕິບັດຕາມຄູ່ມື ແລະ ການແນະນໍາຂອງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ Schneider Electric ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງການບັນຫາ ໄຟດັບທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ.
- ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ຮັດຜິດຊອບທາງດ້ານຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບທີມງານຂອງຕົນເອງໃນຄະນະທີ່ປະຕິບັດວຽກ.
- ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຕອນການເຮັດວຽກລ່ວງໜ້າ 14 ມື້ໃຫ້ທາງທະນາຄານອະນຸມັດກ່ອນເລີ່ມວຽກ

2.2 ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ທະນາຄານ

- ລະບຸວັນລະເວລາໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງເພື່ອປະຕິບັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດຕາມກຳນົດ
- ທາງທະນາຄານຕ້ອງລະບຸວັນ, ເວລາການເຮັດວຽກ 5 ມື້ລ່ວງໜ້າໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງເພື່ອກະກຽມທີມງານ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ອນເລີ່ມວຽກ.
- ທະນາຄານຕ້ອງລະບຸວິຊາການ ແລະ ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ໃຫ້ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄົນ.
- ທະນາຄານຕ້ອງຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງ.

3. ເງື່ອນໄຂຜູ້ຍື່ນປະມຸນ

ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງມີຄືບຕາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

1. ປະກອບເອກະສານໃນນາມນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜ່າຍເຄື່ອງອຸປະກອນໄອທີ ຫລື ໄຟຟ້າ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີຂຶ້ນໄປ, ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນ ປີ 2022
2. ລາຍຊື່ວິສະວະກອນຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນຈາກບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ Schneider Electric ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ
3. ຊື່ວະປະວັດ ແລະ ປະສົບການຂອງວິສະວະກອນທີ່ຈະປະຕິບັດງານຕ້ອງມີປະສົບການຈາກທາງດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບໄຟສໍາຮອງ UPS ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີຂຶ້ນໄປຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ
4. ເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງລະບຸມາມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ເງື່ອນໄຂການ	ໝາຍເຫດ
1. ການບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງສໍາຮອງໄຟ UPS (4 ເທື່ອຕໍ່ປີ)	
ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມພ້ອມໃບຢັ້ງຢືນຈາກ Schneider Electric	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງລະບຸມາ
2. ຄວາມພ້ອມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນ	
ເບີໂທ 24/7 Technical Hotline	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງລະບຸມາ
ເບີໂທ 24/7 Remote Expertise	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງລະບຸມາ
ການແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນ	Online, Onsite ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງລະບຸມາ
ການຕອບສະໜອງບຸກຂະລະກອນເພື່ອເຂົ້າໄປແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນ	Online: 1 ຊົ່ວໂມງ Onsite ໃນໂມງການ: 2 ຊົ່ວໂມງ Onsite ນອກໂມງການ: 4 ຊົ່ວໂມງ ບໍລິສັດຕ້ອງລະບຸມາ
ການສະໜອງອາໄຫລ່	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງລະບຸມາ
ການເກັບອາໄຫລ່ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ (Emergency spare part safety stock)	ບໍລິສັດຜູ້ສະໜອງຕ້ອງລະບຸມາ

(ຕົວຢ່າງ) ລາຍລະອຽດເອກະສານການປະມຸນ (ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນ ແລະ ເຊັນຢັ້ງຢືນ)

- ອີງຕາມໃບແຈ້ງປະມຸນ ສະບັບເລກທີ/ທຄຕລ, ລົງວັນທີ

ລ/ດ	ຜູ້ສະໜອງ	ເງື່ອນໄຂ									ໝາຍເຫດ
		ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ	ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນ 2020	ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 2021	ໄລຍະເວລາໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ	ຜົນງານຜ່ານມາ (ເຄີຍສະໜອງໃຫ້ພາກສ່ວນໃດແນ່)	ປະເພດ / ວັດສະດຸ / ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ	ປະເທດຜະລິດ	ການຮັບປະກັນສິນຄ້າ	ກຳນົດສິ່ງ (ວັນ)	
1	ບ/ສ.....	(xxx/ 02.01.2015)	(xxx/ 02.01.2015)	(xxx/ 02.01.2015)	 ປີ	(ໃຫ້ລະບຸ)		ປະເທດ.....	 ປີ		

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນທີ່ແຈ້ງຂ້າງເທິງນີ້ ເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ, ຖ້າມີຂໍ້ມູນຜິດພາດ ຂ້າພະແຈ້ງຂໍຮັບຜິດຊອບເອງທຸກປະການ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ

ຜູ້ປະສານງານບໍລິສັດ:

ຊື່:

ໂທ: